


## Ventilationsinjustering med rengöring FRÅNLUFT

1. En bra inomhusmiljö kräver rengöring av ventilationssystemet.
2. Ventilationssystemet skall rengöras med jämna intervaller helst var 6:e år.
3. Efter 4 år utan rengöring tappar systemet ca 30 % av verkningsgraden.
4. Med husdjur blir det mer damm i ventilationssystemet.
5. Att skjuta upp rensning av kanaler och filterbyte leder till sämre luftkvalitet.
6. Specialfilter skall bytas kontinuerligt, normalt var 6:e månad.

## FRÅNLUFT



### En ventilationsrengöring innefattar följande:

- Rengöring av frånluftsdon och ventilationsrör.
- Rengöring av fläktmotor i fläktenheten.
- Byte av klippbart filter för de vanligaste fläktyperna. Ej specialfilter, påsfilter o.d.
- Mätning av ventilationsflöde före rengöring.
- Mätning och injustering av ventilationsflöden efter rengöring.
- Imkanals rengöring, vid behov byts slang mellan kökskåpa & ventrör.
- Dammsugning av ventilationssystem med dammfälla.
- Upprättande av protokoll med injusterade värden, skickas till ägaren med fakturan.

**Övriga villkor:**

Garanti:	2 års garanti på av oss levererat och installerat material/arbeten.
Förutsättningar:	Bostadsutrymmet skall vara tillgängligt med frilagda områden där ventilation skall rengöras. Imkanal rengörs om den är åtkomlig, designkåpa skall vara blottlagd för åtkomlighet av imkanal. Byte av köksfläktens ventilationsslang utförs vid behov om detta är frilagt och tillgängligt. Vid fläkt på tak skall stege samt taksteg finnas tillgängligt. Vintertid skall ytan vara snöfri. Filterbyte på åtkomligfläktaggregat sker i de fall det är ett vanligt klippbart dammfilter, ej special filter.
Leveranstid:	Ca 2-10 veckor efter erhållen order eller efter överenskommelse.
Betalningsvillkor:	10 dagar.
Mervärdesskatt:	Mervärdesskatt moms är inkluderat i alla belopp.
ROT-avdrag:	Ägaren måste vara beställaren av rengöringen och ej juridisk person Ägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag. Om skatteverket nekar utbetalningen faktureras kunden ROT-avdragsbeloppet.